



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/040426/2017/OZP/VH/Gib  
Spisová značka: S-SMOL/008392/2017/OZP  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 03.05.2017

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková  
Telefon: 588488327  
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu

**„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“ – dílčí kolaudace**

## K O L A U D A Č N Í S O U H L A S

Žadatel Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., požádal dne 10.01.2017 u odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Olomouce v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu

**„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“**

na pozemcích parc. č. 145 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, zahrada, parc. č. 149/3 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 149/8 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 150/2 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 167 v k.ú. Břuchotín, obec Křelov-Břuchotín, orná půda, parc. č. 526 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 592/1 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 710 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 782 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 783/5 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 944 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 948 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, ostatní plocha, parc. č. 962/18 v k.ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín, orná půda, katastrální území 675628|Břuchotín;675636|Křelov, obec 554901|Křelov-Břuchotín, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-0840-0-10|Častava, 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 119 255,93, 550 495,97; 1 117 849,81, 551 854,54).

Stavební povolení bylo vydáno MMOI OŽP dne 23.3.2015 pod č.j. SMOL/060241/2015/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/240468/2014/OZP, které nabylo právní moci dne 24.4.2015, pro stavebníka Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín, v zastoupení: firma GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se konala dne 14.02.2017. Při závěrečné kontrolní prohlídce bylo zjištěno: stavba vodního díla byla provedena s odchylkami od vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace (výtlak V10 je sloučen s výtlakem V11), byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby ani nebyl zjištěn rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad

podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 stavebního zákona vydává

### **kolaudační souhlas**

pro stavbu

**„Kanalizace a ČOV obce Křelov - Břuchotín - Prodloužení kanalizačních stok k novostavbám“.**

#### Stavba obsahuje:

Dostavba splaškové kanalizace v obci Křelov-Břuchotín, zahrnuje gravitační stoky BB, KD-III, prodloužení stoky K, PVC, DN 250, délky 249,77 m a výtlačky V11, V12, V13, PE délky 592,3 m.

#### **Tabulka stok**

<b>dle stavebního povolení</b>			<b>dle skutečnosti</b>
<b>STOKA</b>	<b>MATERIÁL</b>	<b>DĚLKA</b>	<b>DĚLKA</b>
Stoka BA-III	PVC DN 250 SN 8	38,0	-
Stoka BB	PVC DN 250 SN 8	88,0	79,97
Stoka KD-III	PVC DN 250 SN 12	99,0	100,1
Výtlač V10	PE 90x8,2	115,0	-
	PE 75x6,8	76,5	-
	PE 63x5,8	203,5	-
Výtlač V11	PE 63x5,8	94,0	281,5
Výtlač V12	PE 63x5,8	214,0	216,1
Prodloužení stoky K	PVC DN 250 SN 12	59,0	69,7
Prodloužení stoky J	PVC DN 250 SN 12	130,5	-
Výtlač V13	PE 50x4,6	85,0	94,7
Výtlač V14	PE 50x4,6	75,0	-

#### **PRODLOUŽENÍ STOKY BB (CARMAN)**

Na stávající stoku BB je napojeno prodloužení gravitační splaškové kanalizace k rozvojové lokalitě pro bydlení Carman a.s. Na tuto gravitační kanalizaci bude napojena lokalita rodinných domů soukromého investora. Navazující investiční akci bude investičně zajišťovat společnost Carman a.s.

#### **ODKANALIZOVÁNÍ ULICE ZÁPADNÍ A SEVERNÍ**

Na stávající stoku KD je napojena nová stoka KD-III PVC DN 250. Jedná se gravitační splaškovou kanalizaci, do které budou napojeny novostavby z ulice Západní. Koncová část ulice Severní již nelze odkanalizovat gravitačně. V této ulici je navržena tlaková kanalizace, do které se postupně budou napojovat novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány. Každá novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku, která bude napojena do projektovaného výtlačku. V PD pro stavební povolení byl navržen výtlač V10 se zaústěním do šachty na stoce KD-D. Vzhledem k tomu, že během uplynulé doby mezi vznikem PD a realizací došlo k novým okolnostem ohledně výstavby nových RD, byla investorem stavby navržena změna ve vynechání úseku tlakové kanalizace km 0,2803-0,3950. V tomto úseku nebudou na kanalizaci napojovány žádné objekty. Vzhledem k výstavbě nových RD na pozemcích parc.č. 962/19 a 962/28 bylo navrženo prodloužení výtlačku se zaústěním do šachty gravitační stoky KD-III v ul. Západní. Část výtlačku V10 byla tedy vynechána a spojena s výtlačkem V11, jenž byl prodloužen.

#### **ODKANALIZOVÁNÍ ULICE NA BORŮVKÁCH**

Koncovou část ulice Na Borůvkách již nelze odkanalizovat gravitačně. V této ulici je provedena tlaková kanalizace, do které se postupně budou napojovat novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány. Každá novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku, která bude napojena do projektovaného výtlačku.

## **ODKANALIZOVÁNÍ ULICE POD PEVNŮSTKOU**

V ulici Pod Pevnůstkou je lokalita určená pro výstavbu rodinných domů. Tato lokalita je odkanalizována gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 250, která je prodloužena ze stávajících stok K, stoka J ještě není vybudována.

## **ODKANALIZOVÁNÍ ULICE ZA CHALOUPKAMI**

V ulici Za Chaloupkami je lokalita určená pro výstavbu rodinných domů. Tato lokalita je odkanalizována tlakovou kanalizací, do které se postupně budou napojovat novostavby, které jsou v této lokalitě plánovány. Každá novostavba si vybuduje domovní čerpací jímku, která bude napojena do projektovaného výtlaku. Nemovitost č.p. 194/1 bude napojena do prodloužené gravitační přípojky OK 20.1 PVC DN 200. Do této gravitační přípojky je zaústěn výtlak PE 50 x 4,6.

### Údaje o stavbě vodního díla uváděného do užívání:

Vodní díla (kód/název):

441|stoková síť

Účel užití vodního díla (kód/název):

99|jiné

### **K vydání kolaudačního souhlasu bylo doloženo:**

- zápis o předání staveniště
- zápis o předání a převzetí stavby z 28.5.2016
- výkresy projektové dokumentace opravené dle skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy – stoky BB, stoky KD-III, stoky K, V11, V12, V13
- protokoly o splnění kvality, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty
- doklady o využití či zneškodnění odpadů při stavbě – 20.10.2016
- zkušební protokol o zkouškách vodotěsnosti stok, monitoring
- kamerové zkoušky
- zkoušky hutnění 11.2.2016, 3.3.2016, 22.3.2016, 22.4.2016 a 16.12.2016
- zkouška signalizačního vodiče z 18.3.2016
- důležité záznamy o stavebním provedení ze stavebního deníku – SD č.1, SD č.2.
- doplnění nových kanalizačních stok na CD
- doplnění kanalizačního řádu obce Křelov-Břuchotín - dodatek
- dodatek č.2 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizace Křelov – Břuchotín ze dne 26.4.2017
- podaná žádost o povolení provozování nových kanalizačních stok.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoničková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Rozdělovník:****Obdrží:**

*Stavebník, vlastník, uživatel, je-li v době řízení znám:*

- Obec Křelov-Břuchotín, IČO: 63028255, Marie Majerové 45/25, Křelov, 783 36 Křelov-Břuchotín,
- v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

*Ostatní (na vědomí):*

- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc - Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- STANISLAV VAGNER, Nad Skálou 840, 783 53 Velká Bystřice
- spis